

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ohrazení 16

PSČ, místo: 370 06 Ledenice

Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování

Plocha obálky budovy: 581,0 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,92 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 196,9 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 79

Velmi úsporná **B**

← 119

Úsporná **C**

← 159

Méně úsporná **D**

← 238

Nehospodárná **E**

← 317

Velmi nehospodárná **F**

← 396

Mimořádně nehospodárná **G**

Dop.

227

← 105

← 158

← 211

← 316

← 421

← 527

Dop.

465

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

44,744

91,546


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro | Stanovena |
|-----------------------|--------------------------|
| Vnější stěny: | <input type="checkbox"/> |
| Okna a dveře: | <input type="checkbox"/> |
| Střechu: | <input type="checkbox"/> |
| Podlahu: | <input type="checkbox"/> |
| Vytápění: | <input type="checkbox"/> |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |
| Větrání: | <input type="checkbox"/> |
| Přípravu teplé vody: | <input type="checkbox"/> |
| Osvětlení: | <input type="checkbox"/> |
| Jiné: | <input type="checkbox"/> |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**

PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 30
■ Biomasa: 14,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------|---|--------------|-------------|
| | U_{em} W/(m ² ·K) | Díleč dodané energie | | | Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok) | | |
| Mimořádně úsporná | | | | | | | |
| A | | | | | | | |
| B | | | | | | | |
| C | | | | | | | |
| D | Dop. | | | | | | |
| E | | Dop. | | | | | |
| F | | | | | | | |
| G | 0,89 | 99 | | | | | |
| Mimořádně neekonomická | | | | | | | |
| Hodnoty pro celou budovu | | 19,48 | | | | 21,50 | 3,76 |
| | MWh/rok | | | | | | |

Zpracovatel: Roman Šubrt

evidenční číslo ENEX: 60873.0

Kontakt:

roman@e-c.cz

370 01 České Budějovice

Osvědčení č.:

0267

Vyhotoveno dne:

17.2.2017

Podpis:

